

Szczegółowy wykaz czynności serwisowych dotyczących konserwacji i dozoru węzła ciepłnego	
1	Utrzymanie prawidłowej pracy węzłów ciepłych z instalacjami: CO, CWU i CT oraz bezpieczeństwo ich funkcjonowania
2	Zabezpieczenie sprawności technicznej obiektu ciepłowniczego w cyklu całodobowym
3	Kontrolę szczelności instalacji, likwidacji przecieków i sprawdzania poprawności nastaw zaworów bezpieczeństwa
4	Przedsezonowe przygotowanie urządzeń, elementów aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki (AKPiA) i sterowania obiektu ciepłowniczego do pracy ciągłej w sezonie zimowym
5	Przeglądy i czyszczenie urządzeń filtrujących (filtry siatkowe, magnetoodmulacze i odmulacze)
6	Kontrolę i utrzymanie poduszek powietrznych
7	Bieżąca konserwacja urządzeń technologicznych, elementów AKPiA i sterowania
8	Sprawdzania pracy i połączeń elementów automatyki i sterowania oraz sprawdzania połączeń elektrycznych
9	Płukanie chemiczne wymienników ciepła
10	Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania prac z należytą starannością w sposób zgodny z aktualnym poziomem wiedzy technicznej, instrukcjami obsługi węzłów, DTR urządzeń i przepisami UDT
11	Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wymagań przepisów przeciwpożarowych i BHP w szczególności budowlanych i instalacyjnych